

Информация о наличии технической возможности регулирования расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил (пункт 8 ст. 12, Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ)

№ п/п	Адрес МКД	Кол-во Т/Ц	Действия по регулированию расхода тепловой энергии в многоквартирном доме		
			Техническая возможность регулирования расхода тепловой энергии в многоквартирном доме на отопление	Техническая возможность регулирования расхода тепловой энергии в многоквартирном доме на горячее водоснабжение	
1	2	3	4	5	6
1	10-й Гв.дивизии	2	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
2	Бредова	3	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
3	Бредова	5	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
4	Бредова	5а	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
5	Бредова	7	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
6	Бредова	9к1	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
7	Бредова	9к2	2	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
8	Бредова	10	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
9	Бредова	11	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
10	Бредова	13/а	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
11	Бредова	15	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
12	Бредова	15 а	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
13	Бредова	15к3	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
14	Бредова	15к4	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
15	Бредова	15к5	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
16	Бредова	16к2	4	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам.Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам

























1	2	3	4	5	6
226	Ферсмана	17	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам. Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
227	Царевского	3 а	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам. Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Регулирование местное, осуществляется терморегулятором горячего водоснабжения прямого действия
228	Царевского	5а	4	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам. Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
229	Царевского	12	2	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам. Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
230	Царевского	14	1	Регулирование местное качественно-количественное. Установлен автоматический тепловой пункт	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
231	Школьная	5	3	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам. Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
232	Школьный проезд	2	1	Возможность местного регулирования отсутствует по технологическим причинам. Регулирование на ТЭЦ централизованное качественное	Возможность регулирования отсутствует по технологическим причинам
<b>ИТОГО:</b>			<b>385</b>		

Начальник Мончегорского управления



Г.В.Рудакова